

MAYLINE 35L

SZIVÁRGÁSGÁTLÓ ADALÉK FUTÉSI RENDSZEREKHEZ



Szivárgátló rendszer központi fűtési rendszerekhez - öntömfűtő adalék, akár napi 35 liter szivárgás megszüntetésére

Az alábbi keverési arány figyelembe vételével külső töltő szivattyúval adagolandó a fűtési rendszerbe, mellyel max. 35 liter/nap mértékű szivárgás szüntethető meg. Az öntömfűtési folyamat megvalósulása egy külső szilárd réteg, szigetelés kialakulásán alapszik.

A Mayline 35L adalék oxigén hatására szilárdul meg, így ennek jelenléte szükséges a szivárgás környezetében (levegő). A termék bármely általánosan használt anyag mellett alkalmazható (fém és szintetikus anyagok). Az adalék egy speciálisan rugalmas, elasztikus tömítést biztosít. Nyitott táglási tartállyal rendelkező fűtési rendszerek esetén is használható.

Kód	Kiszerezés
5/MY35L	5 liter
1/MY35L	1 liter (12 db/doboz)

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Fontos!

Használat előtt alaposan felrázandó! A Mayline 35L szivárgásgátló adalék keverhető glikollal, fagyálló adalékkal, de NEM keverhető egyéb vegyi anyagokkal. Az öntömfűtő adalék a fűtési rendszerben hagyható.

Használati utasítások

Tisztítsuk meg a fűtési rendszert a Mayline HR tisztító adalék alkalmazásával, az UNI 8065 norma szerint. Majd határozza meg, számszerűsítse a napi szivárgás mértékét, illetve számszerűsítse a fűtési rendszer úrtartalmát. A folyadék bevétele után alaposan légtelenítse a szivattyúkat. Vegye ki vagy zárja ki bypass ággal a szűrőket, iszap leválasztókat. Nyissa ki teljesen az összes radiátor szelepet, illetve keverő, szabályzó szelepeket. Légtelenítse a keringető szivattyút, majd kapcsolja be és hagyja üzemelni. Töltőszivattyú segítségével adagolja a rendszerbe a szükséges mennyiségű szivárgásgátló folyadékot. Ismételten légtelenítse a keringető szivattyút. A rendszert legalább 9 órán át maximális üzemi hőmérsékleten kell bekapcsolt állapotban hagyni, üzemeltetni. Miután a rendszer öntömfűtése, szivárgásmentesítése megvalósulását követően a Mayline 35L tartalmú folyadékot javasolt 30 napon belül leengedni a rendszerből.

Ártalmatlanítás

A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában nagy hígításban.

Biztonsági adatlap

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyairól (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól.

A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Keverési arányok

1-2% (1-2 liter Mayline 35L 100 liter vízhez).

FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁCIÓBAN ALKALMAZNI.

Szállítás

A termék közötti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!