

# MAYLINE HR PLUS

## GYORS TISZTÍTÓ ADALÉK FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ



### Adalék a központi fűtési rendszerek gyors tisztításához, 2-3 órás gyorstisztítás külső szivattyúval

A Mayline HR PLUS tisztító adalékot a fűtési rendszerek hidraulikus köreinek vízkő-, rozsda, iszap lerakódásaink és egyéb üledékek eltávolítására fejlesztették ki, megnövelve ezzel azok hozamát, hatékonyságát. KÜLSŐ SZIVATTYÚVAL történő használatával a régi rendszerek rendbe tétele érhető el, azok tisztításával helyreállíthatóak vagy megközelíthetőek az eredeti paraméterek. A termék minden általánosan használt anyag esetén alkalmazható, mint például acél, alumínium és szintetikus anyagok.

| Kód     | Kiszерelés            |
|---------|-----------------------|
| 5/MYHRp | 5 liter               |
| 1/MYHRp | 1 liter (12 db/doboz) |

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

### Fontos!

A tisztítandó hidraulikus rendszernek minden egyéb anyagtól mentesnek kell lennie (pl. fagyálló folyadékok, szivárgásgátlók, sóoldatok). A mosáshoz használjon erre a célra kifejlesztett adagoló és keringető szivattyút. A tisztítási folyamat befejezetével a Mayline HR PLUS tisztító adalékot tartalmazó folyadékot el kell távolítani a rendszerből!

### Használati utasítások

A tisztítási művelet megkezdése előtt engedje le az iszapot (korábbi technológiai vizet) a rendszerből és tölts fel friss vízzel. Csatlakoztassa a rendszerre a mosó (töltő és keringető) szivattyút. Adagolja a rendszerbe a 1% (1/100 liter) töménységű HR PLUS tisztító folyadékot. Minden szabályozó szelepet teljesen nyisson ki és alaposan légtelenítse a rendszert a szivattyú beindítása előtt. Keringesse a tisztító folyadékot 3 órán keresztül a külső szivattyúval (hidegen). A tisztítási periódus után ürítse le teljesen a fűtési rendszert, majd Maychem NEUTRO használatával semlegesítse vagy öblítse jól azt vízzel. Csak alapos öblítést követően tölts fel a fűtési rendszert Mayline K32 (lásd. UNI 8065 norma szerint) adalékkal ellátott technológiai vízzel.

### Ártalmatlanítás

A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában semlegesítve.

### Biztonsági adatlap

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyokról (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól.

A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

### Keverési arányok

1% (1 liter Mayline HR PLUS 100 liter vízhez)

FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁCIÓBAN ALKALMAZNI.

### Szállítás

A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!